

Zimbra

colicitacao@tjma.jus.br

---

**Re: RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)**

---

**De :** Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA  
<colicitacao@tjma.jus.br>

seg, 21 de jun de 2021 14:38

 2 anexos

**Assunto :** Re: RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)

**Para :** edital@vixbot.com.br

Cara Silvia Santos, em resposta ao seu Pedido de Esclarecimento, o Setor Requisitante informou o que segue:

"Em resposta ao Pedido de Esclarecimento da empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, originado pelo Processo 1.678/2021 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS temos a relatar o seguinte:

A respeito da previsão de instalação no item acima, será necessário que a empresa vencedora preste esse serviço?

**R = Não será necessária a instalação dos No-Breaks.**

Cordialmente

José Eduardo Carvalho Thomaz  
Divisão de Serviços de TI"

Atenciosamente,

Thiego Chung  
Pregoeiro

---

**De:** "Ernane Frasao Barbosa" <efbarbosa@tjma.jus.br>

**Para:** "Jose Eduardo Carvalho Thomaz" <thomaz@tjma.jus.br>

**Cc:** "Claudio Henrique Carneiro Sampaio" <claudio@tjma.jus.br>, "Bruno Jorge Portela Silva Coutinho" <bruno@tjma.jus.br>, "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 18 de junho de 2021 15:46:35

**Assunto:** Fwd: RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)

Prezado Thomaz, segue pedido de esclarecimento.

Att

**Ernane Barbosa**

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos | DIA | TJMA  
R. Viveiros de Castro, 257, Alemanha, São Luís (MA) | 65036-710  
Tel.: 98 3223 7210 | e-mail: [efbarbosa@tjma.jus.br](mailto:efbarbosa@tjma.jus.br)

---

**De:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

**Para:** "Ernane Frasao Barbosa" <efbarbosa@tjma.jus.br>

**Cc:** "Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos TJ" <comanutencao@tjma.jus.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 18 de junho de 2021 13:38:03

**Assunto:** Fwd: RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)

Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, originado pelo Processo 1.678/2021 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, para ciência e manifestação, por tratar de questões técnicas do termo de referência.

Na oportunidade, informo que o certame está marcado para o próximo dia 24/06, razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.

Att,

Thiago Chung  
Pregoeiro

---

**De:** "Vixbot\_Edital" <edital@vixbot.com.br>

**Para:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 18 de junho de 2021 11:39:27

**Assunto:** RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)



Departamento Governo

E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)

Tel (+55) 61 – 3968.9990

[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

---

**De:** Vixbot\_Edital <edital@vixbot.com.br>

**Enviada em:** quinta-feira, 17 de junho de 2021 12:11

**Para:** 'colicitacao@tjma.jus.br' <colicitacao@tjma.jus.br>

**Assunto:** ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)



Departamento Governo

E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)

Tel (+55) 61 – 3968.9990

[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA

PE 36/2021

A **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

**No subitem 13.1 traz a seguinte redação:**

*13.1. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e **deverão ser entregues e instalados** no horário de 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, localizado na Rua Viveiro de Castro, nº 257, Alemanha, São Luís/MA.*

A respeito da previsão de instalação no item acima, será necessário que a empresa vencedora preste esse serviço?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

Silvia Santos

---

---

**De :** Ernane Frasao Barbosa <efbarbosa@tjma.jus.br>

sex, 18 de jun de 2021 15:46

**Assunto :** Fwd: RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)

 2 anexos

**Para :** Jose Eduardo Carvalho Thomaz  
<thomaz@tjma.jus.br>

**Cc :** Claudio Henrique Carneiro Sampaio  
<claudio@tjma.jus.br>, Bruno Jorge Portela Silva  
Coutinho <bruno@tjma.jus.br>, Coordenadoria de  
Licitação e Contratos TJMA  
<colicitacao@tjma.jus.br>

Prezado Thomaz, segue pedido de esclarecimento.

Att

**Ernane Barbosa**

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos | DIA | TJMA  
R. Viveiros de Castro, 257, Alemanha, São Luís (MA) | 65036-710  
Tel.: [98 3223 7210](tel:9832237210) | e-mail: [efbarbosa@tjma.jus.br](mailto:efbarbosa@tjma.jus.br)

---

**De:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

**Para:** "Ernane Frasao Barbosa" <efbarbosa@tjma.jus.br>

**Cc:** "Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos TJ" <comanutencao@tjma.jus.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 18 de junho de 2021 13:38:03

**Assunto:** Fwd: RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)

Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, originado pelo Processo 1.678/2021 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, para ciência e manifestação, por tratar de questões técnicas do termo de referência.

Na oportunidade, informo que o certame está marcado para o próximo dia 24/06, razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.

Att,

Thiago Chung  
Pregoeiro

---

**De:** "Vixbot\_Edital" <edital@vixbot.com.br>  
**Para:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>  
**Enviadas:** Sexta-feira, 18 de junho de 2021 11:39:27  
**Assunto:** RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)



Departamento Governo  
E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)  
Tel (+55) 61 – 3968.9990  
[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

---

**De:** Vixbot\_Edital <edital@vixbot.com.br>  
**Enviada em:** quinta-feira, 17 de junho de 2021 12:11  
**Para:** 'colicitacao@tjma.jus.br' <colicitacao@tjma.jus.br>  
**Assunto:** ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)



Departamento Governo  
E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)  
Tel (+55) 61 – 3968.9990  
[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA

PE 36/2021

A **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa

Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

**No subitem 13.1 traz a seguinte redação:**

*13.1. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e **deverão ser entregues e instalados** no horário de 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, localizado na Rua Viveiro de Castro, nº 257, Alemanha, São Luís/MA.*

A respeito da previsão de instalação no item acima, será necessário que a empresa vencedora preste esse serviço?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

Silvia Santos

---

---

**De :** Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA  
<colicitacao@tjma.jus.br>

sex, 18 de jun de 2021 13:38

 2 anexos

**Assunto :** Fwd: RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)

**Para :** Ernane Frasao Barbosa <efbarbosa@tjma.jus.br>

**Cc :** Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos TJ  
<comanutencao@tjma.jus.br>

Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, originado pelo Processo 1.678/2021 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, para ciência e manifestação, por tratar de questões técnicas do termo de referência.

Na oportunidade, informo que o certame está marcado para o próximo dia 24/06, razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.

Att,

Thiego Chung  
Pregoeiro

---

**De:** "Vixbot\_Edital" <edital@vixbot.com.br>

**Para:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 18 de junho de 2021 11:39:27

**Assunto:** RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)

E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)  
Tel (+55) 61 – 3968.9990  
[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

---

**De:** Vixbot\_Edital <[edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)>  
**Enviada em:** quinta-feira, 17 de junho de 2021 12:11  
**Para:** 'colicitacao@tjma.jus.br' <[colicitacao@tjma.jus.br](mailto:colicitacao@tjma.jus.br)>  
**Assunto:** ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)



Departamento Governo  
E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)  
Tel (+55) 61 – 3968.9990  
[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA

PE 36/2021

A **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

**No subitem 13.1 traz a seguinte redação:**

*13.1. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e **deverão ser entregues e instalados** no horário de 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, localizado na Rua Viveiro de Castro, nº 257, Alemanha, São Luís/MA.*

A respeito da previsão de instalação no item acima, será necessário que a empresa vencedora preste esse serviço?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.  
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,  
Silvia Santos

---

**De :** Vixbot\_Edital <[edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)>

sex, 18 de jun de 2021 11:39

**Assunto :** RES: ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)

2 anexos

**Para :** colicitacao@tjma.jus.br



Departamento Governo  
E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)  
Tel (+55) 61 – 3968.9990  
[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

---

**De:** Vixbot\_Edital <[edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)>  
**Enviada em:** quinta-feira, 17 de junho de 2021 12:11  
**Para:** 'colicitacao@tjma.jus.br' <[colicitacao@tjma.jus.br](mailto:colicitacao@tjma.jus.br)>  
**Assunto:** ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)



Departamento Governo  
E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)  
Tel (+55) 61 – 3968.9990  
[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA

PE 36/2021

A **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

**No subitem 13.1 traz a seguinte redação:**

*13.1. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e **deverão ser entregues e instalados** no horário de 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, localizado na Rua Viveiro de Castro, nº 257, Alemanha, São Luís/MA.*

A respeito da previsão de instalação no item acima, será necessário que a empresa vencedora preste esse serviço?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.  
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.  
Atenciosamente,  
Sílvia Santos

**De :** Vixbot\_Edital <edital@vixbot.com.br>  
**Assunto :** ESCLARECIMENTO PE 36/2021 (OP 12944)  
**Para :** colicitacao@tjma.jus.br

qui, 17 de jun de 2021 12:10

 2 anexos



Departamento Governo  
E-mail: [edital@vixbot.com.br](mailto:edital@vixbot.com.br)  
Tel (+55) 61 – 3968.9990  
[www.vixbot.com.br](http://www.vixbot.com.br)



**Imprima com responsabilidade, preserve o meio ambiente !!!**

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJMA

PE 36/2021

A **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

**No subitem 13.1 traz a seguinte redação:**

*13.1. Os equipamentos deverão atender todas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e **deverão ser entregues e instalados** no horário de 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, localizado na Rua Viveiro de Castro, nº 257, Alemanha, São Luís/MA.*

A respeito da previsão de instalação no item acima, será necessário que a empresa vencedora preste esse serviço?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.  
Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.  
Atenciosamente,  
Sílvia Santos

Zimbra

colicitacao@tjma.jus.br

**Re: Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125**

**De :** Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA  
<colicitacao@tjma.jus.br>

seg, 21 de jun de 2021 14:53

 1 anexo

**Assunto :** Re: Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125

**Para :** vendas@vlp.com.br

Caro Marcelo Colombo, em resposta ao seu Pedido de Esclarecimento, o Setor Requisitante informou o que segue:

"Em resposta ao Pedido de Esclarecimento da empresa VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES, relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, originado pelo Processo 1.678/2021 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS temos a relatar o seguinte:

1 – Referente a tensão de saída dos nobreaks, no edital consta a informação, Tensão de saída nominal: 115V e/ou 230V. Assim sendo, serão aceitos nobreak com a tensão de saída apenas em 230V? ou deverá ter as duas tensões disponíveis.

**RESPOSTA: Serão aceitos no-breaks com tensão de saída de 115V ou bivolt 115/230V.**

2 – No edital não consta o fator de potência de saída do Nobreak para determinar a potência em Watts apenas em VA. Assim sendo, qual é a potência de saída dos nobreaks em watts?

**RESPOSTA: Para o Item 1 a potência em Watts não deve ser inferior à 2.700W. Para o Item 2 a potência em Watts não deve ser inferior à 2.100W.**

3 – No edital consta que os Nobreaks deverão ser entregues e instalados no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, São Luís/MA. Assim sendo, entendemos que todos os Nobreaks serão entregues no mesmo local, correto? E se sim, entendemos que não é necessário a instalação dos mesmos, pois a entrega está em um único local, estamos certos?

**RESPOSTA: Está correto.**

4 – No que tange aos atestados de capacidade técnica, será solicitado quantidade mínima tendo em vista que no Edital não consta tal informação?

**RESPOSTA: Vide Termo de Referência parágrafo 7.2 "A licitante, como prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá apresentar no mínimo, 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica compatível com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que o licitante forneceu ou fornece os bens compatíveis com a proposta apresentada ou está fornecendo de modo satisfatório produtos de mesma natureza e/ou similares aos da presente licitação.**

Cordialmente

José Eduardo Carvalho Thomaz  
Divisão de Serviços de TI"

Atenciosamente,

Thiago Chung  
Pregoeiro

---

**De:** "Ernane Frasao Barbosa" <efbarbosa@tjma.jus.br>  
**Para:** "Bruno Jorge Portela Silva Coutinho" <bruno@tjma.jus.br>, "Claudio Henrique Carneiro Sampaio" <claudio@tjma.jus.br>  
**Cc:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>  
**Enviadas:** Quinta-feira, 17 de junho de 2021 13:25:53  
**Assunto:** Fwd: Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125

Prezados Claudio e Bruno,

Seguem questionamentos do PE 36/2021.

Att

### **Ernane Barbosa**

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos | DIA | TJMA  
R. Viveiros de Castro, 257, Alemanha, São Luís (MA) | 65036-710  
Tel.: [98 3223 7210](tel:9832237210) | e-mail: [efbarbosa@tjma.jus.br](mailto:efbarbosa@tjma.jus.br)

---

**De:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>  
**Para:** "Ernane Frasao Barbosa" <efbarbosa@tjma.jus.br>  
**Cc:** "Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos TJ" <comanutencao@tjma.jus.br>  
**Enviadas:** Quinta-feira, 17 de junho de 2021 11:15:36  
**Assunto:** Fwd: Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125

Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES, relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, originado pelo Processo 1.678/2021 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, para ciência e manifestação, por tratar de questões técnicas do termo de referência.

Na oportunidade, informo que o certame está marcado para o próximo dia 24/06, razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.

Att,

Thiago Chung  
Pregoeiro

---

**De:** "VENDAS" <vendas@vlp.com.br>  
**Para:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>  
**Enviadas:** Terça-feira, 15 de junho de 2021 9:47:49  
**Assunto:** Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125

Prezados, Bom dia!

Vimos através desse pedido de esclarecimento solicitar algumas informações referente ao PE 36-2021 – SRP do Tribunal de Justiça do Maranhão – UASG 925125; segue abaixo as questões:

1 – Referente a tensão de saída dos nobreaks, no edital consta a informação, Tensão de saída nominal: 115V e/ou 230V. Assim sendo, serão aceitos nobreak com a tensão de saída apenas em 230V? ou deverá ter as duas tensões disponíveis.

2 – No edital não consta o fator de potência de saída do Nobreak para determinar a potência em Watts apenas em VA. Assim sendo, qual é a potência de saída dos nobreaks em watts?

3 – No edital consta que os Nobreaks deverão ser entregues e instalados no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, São Luís/MA. Assim sendo, entendemos que todos os Nobreaks serão entregues no mesmo local, correto? E se sim, entendemos que não é necessário a instalação dos mesmos, pois a entrega está em um único local, estamos certos?

4 – No que tange aos atestados de capacidade técnica, será solicitado quantidade mínima tendo em vista que no Edital não consta tal informação?

**Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste email.**

Atenciosamente,



**Marcelo Colombo**  
Gerente Comercial  
Fone: +55 54 3224 3800  
vendas@vlp.com.br  
www.vlp.com.br




---

**De :** Ernane Frasao Barbosa <efbarbosa@tjma.jus.br>      qui, 17 de jun de 2021 13:25  
**Assunto :** Fwd: Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125      1 anexo  
**Para :** Bruno Jorge Portela Silva Coutinho <bruno@tjma.jus.br>, Claudio Henrique Carneiro Sampaio <claudio@tjma.jus.br>  
**Cc :** Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

Prezados Claudio e Bruno,

Seguem questionamentos do PE 36/2021.

Att

**Ernane Barbosa**

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos | DIA | TJMA  
R. Viveiros de Castro, 257, Alemanha, São Luís (MA) | 65036-710  
Tel.: 98 3223 7210 | e-mail: [efbarbosa@tjma.jus.br](mailto:efbarbosa@tjma.jus.br)

---

**De:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>  
**Para:** "Ernane Frasao Barbosa" <efbarbosa@tjma.jus.br>  
**Cc:** "Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos TJ" <comanutencao@tjma.jus.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 17 de junho de 2021 11:15:36

**Assunto:** Fwd: Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125

Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES, relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, originado pelo Processo 1.678/2021 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, para ciência e manifestação, por tratar de questões técnicas do termo de referência.

Na oportunidade, informo que o certame está marcado para o próximo dia 24/06, razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.

Att,

Thiago Chung  
Pregoeiro

---

**De:** "VENDAS" <vendas@vlp.com.br>

**Para:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 15 de junho de 2021 9:47:49

**Assunto:** Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125

Prezados, Bom dia!

Vimos através desse pedido de esclarecimento solicitar algumas informações referente ao PE 36-2021 – SRP do Tribunal de Justiça do Maranhão – UASG 925125; segue abaixo as questões:

1 – Referente a tensão de saída dos nobreaks, no edital consta a informação, Tensão de saída nominal: 115V e/ou 230V. Assim sendo, serão aceitos nobreak com a tensão de saída apenas em 230V? ou deverá ter as duas tensões disponíveis.

2 – No edital não consta o fator de potência de saída do Nobreak para determinar a potência em Watts apenas em VA. Assim sendo, qual é a potência de saída dos nobreaks em watts?

3 – No edital consta que os Nobreaks deverão ser entregues e instalados no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, São Luís/MA. Assim sendo, entendemos que todos os Nobreaks serão entregues no mesmo local, correto? E se sim, entendemos que não é necessário a instalação dos mesmos, pois a entrega está em um único local, estamos certos?

4 – No que tange aos atestados de capacidade técnica, será solicitado quantidade mínima tendo em vista que no Edital não consta tal informação?

**Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste email.**

Atenciosamente,



Marcelo Colombo  
Gerente Comercial  
Fone: +55 54 3224 3800  
vendas@vlp.com.br  
www.vlp.com.br



**De :** Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA  
<colicitacao@tjma.jus.br>

qui, 17 de jun de 2021 11:15

 1 anexo

**Assunto :** Fwd: Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125

**Para :** Ernane Frasao Barbosa <efbarbosa@tjma.jus.br>

**Cc :** Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos TJ  
<comanutencao@tjma.jus.br>

Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES, relativo ao Pregão Eletrônico nº 36/2021, originado pelo Processo 1.678/2021 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, para ciência e manifestação, por tratar de questões técnicas do termo de referência.

Na oportunidade, informo que o certame está marcado para o próximo dia 24/06, razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.

Att,

Thiago Chung  
Pregoeiro

---

**De:** "VENDAS" <vendas@vlp.com.br>

**Para:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 15 de junho de 2021 9:47:49

**Assunto:** Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 - UASG 925125

Prezados, Bom dia!

Vimos através desse pedido de esclarecimento solicitar algumas informações referente ao PE 36-2021 – SRP do Tribunal de Justiça do Maranhão – UASG 925125; segue abaixo as questões:

1 – Referente a tensão de saída dos nobreaks, no edital consta a informação, Tensão de saída nominal: 115V e/ou 230V. Assim sendo, serão aceitos nobreak com a tensão de saída apenas em 230V? ou deverá ter as duas tensões disponíveis.

2 – No edital não consta o fator de potência de saída do Nobreak para determinar a potência em Watts apenas em VA. Assim sendo, qual é a potência de saída dos nobreaks em watts?

3 – No edital consta que os Nobreaks deverão ser entregues e instalados no Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, São Luís/MA. Assim sendo, entendemos que todos os Nobreaks serão entregues no mesmo local, correto? E se sim, entendemos que não é necessário a instalação dos mesmos, pois a entrega está em um único local, estamos certos?

4 – No que tange aos atestados de capacidade técnica, será solicitado quantidade mínima tendo em vista que no Edital não consta tal informação?

**Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste email.**

Atenciosamente,



Marcelo Colombo  
Gerente Comercial  
Fone: +55 54 3224 3800  
vendas@vlp.com.br  
www.vlp.com.br



**De :** VENDAS <vendas@vlp.com.br>

ter, 15 de jun de 2021 09:47

**Assunto :** Pedido de esclarecimento referente ao PE 36-2021 -  
UASG 925125

📎 1 anexo

**Para :** colitacao@tjma.jus.br

Prezados, Bom dia!

Vimos através desse pedido de esclarecimento solicitar algumas informações referente ao PE 36-2021 – SRP do Tribunal de Justiça do Maranhão – UASG 925125; segue abaixo as questões:

1 – Referente a tensão de saída dos nobreaks, no edital consta a informação, Tensão de saída nominal: 115V e/ou 230V. Assim sendo, serão aceitos nobreak com a tensão de saída apenas em 230V? ou deverá ter as duas tensões disponíveis.

2 – No edital não consta o fator de potência de saída do Nobreak para determinar a potência em Watts apenas em VA. Assim sendo, qual é a potência de saída dos nobreaks em watts?

3 – No edital consta que os Nobreaks deverão ser entregues e instalados no Almoarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, São Luís/MA. Assim sendo, entendemos que todos os Nobreaks serão entregues no mesmo local, correto? E se sim, entendemos que não é necessário a instalação dos mesmos, pois a entrega está em um único local, estamos certos?

4 – No que tange aos atestados de capacidade técnica, será solicitado quantidade mínima tendo em vista que no Edital não consta tal informação?

**Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste email.**

Atenciosamente,



Marcelo Colombo  
Gerente Comercial  
Fone: +55 54 3224 3800  
vendas@vlp.com.br  
www.vlp.com.br

