

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Divisão de Projetos

MEMO-DIVENG - 102024
Código de validação: E60472CAFE
(relativo ao Processo 191652024)

São Luís (MA), 05 de abril de 2024.

A Senhora
DÉBORA CRISTINA COUTINHO VILAS BOAS
Coordenadora de Fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Assunto: Solicitação de formalização de contrato a partir da ARP-CLCONT - 72024

Senhora Coordenadora,

Conforme relatório técnico encaminhado pela empresa Elevadores Hexcel LTDA, anexo no ID 5789854 do Processo nº 19165/2024, em 28/02/2024 houve queda de fase no Fórum Des. Sarney Costa, fato que ocasionou a queima da Placa IGBT de um dos elevadores panorâmicos, levando a sua parada.

Em verificação nos quadros elétricos que alimentam os elevadores, foi identificado que não há nos quadros dispositivos de proteção contra falta de fase. Dessa forma, a queima da placa ocorreu devido às oscilações elétricas nas unidades prediais, causa alheia aos serviços prestados pela mantenedora. Assim, entende-se que o dano é causado por casos fortuitos ou de força maior, e por se tratar de fatos excepcionais, não há cobertura contratual, sendo necessária a aquisição das peças para fins de restabelecimento do funcionamento dos equipamentos.

Neste sentido, considerando a existência da ARP-CLCONT – 72024, solicito a formalização de contrato no valor de R\$ 21.942,76 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente ao fornecimento de 01 (um) módulo IGBT, conforme planilha anexa.

Respeitosamente,





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Divisão de Projetos

MARCOS PAULO SIMÕES BARBOSA
Analista Judiciário - Engenheiro Mecânico
Divisão de Projetos
Matrícula 195909

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 05/04/2024 11:08 (MARCOS PAULO SIMÕES BARBOSA)



MEMO-DIVENG - 102024 / Código: E60472CAFE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente