

Resultado por Fornecedor



Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Pregão Nº 00047/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

35.439.466/0001-72 - FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Estabilizador tensão</u>	Unidade	2000	R\$ 1.318,5100	R\$ 905,0000	R\$ 1.810.000,0000

Marca: LACERDA

Fabricante: LACERDA

Modelo / Versão: NEW ORION 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA - Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; Frequência 60Hz; Plugue Padrão NBR 14136 (10A). Potência: 1500VA/900W; Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; Forma de onda senoidal por aproximação; 9 (nove) tomadas padrão NBR14136; Proteções : Subtensão e sobretensão da rede elétrica; Surto de tensão (entre fase e neutro); Curto circuito no inversor; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida; Descarga total das baterias. Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; Possui estabilizador e filtro de linha interno; Botão liga/ desliga temporizado com função mute; Permiter recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; Realiza a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Permite que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; Desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Auto teste de circuitos internos e baterias; Possui Led para sinalização do status do nobreak; Função True RMS. Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Manuais em português.. Marca: Lacerda - Modelo: NEW ORION 1500VA

Total do Fornecedor: R\$ **1.810.000,0000**

Valor Global da Ata: R\$ **1.810.000,0000**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar