



Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 90016/2023 OP-141428

2 mensagens

Esclarecimentos <esclarecimentos@3dprojetosdf.com.br>
Para: "colicitacao@tjma.jus.br" <colicitacao@tjma.jus.br>

16 de maio de 2024 às 09:37

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.766.048/0002-35, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Na proposta inicial que será cadastrada pela licitante no portal, deverá ser informado a marca e o modelo do equipamento a ser ofertado e entregue, vinculando assim a oferta e a entrega, bem como favorecer a análise de compatibilidade, a comprovação dos requisitos solicitados e às especificações demandadas. Nosso entendimento está correto?



Departamento Governo

E-mail: esclarecimentos@3dprojetosdf.com.br

Tel- (61) – 3425-1117

www.3dprojetosdf.com.br**Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA** <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: Esclarecimentos <esclarecimentos@3dprojetosdf.com.br>

16 de maio de 2024 às 10:39

Prezado Licitante,

Correto o entendimento. Seguem os termos do Edital, **cláusula 5:**
(..)

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA**5.1.** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:**5.1.1.** valor unitário e total do item;**5.1.1.1.** Quando do cadastro da proposta eletrônica de preços, o licitante deverá consignar o valor unitário e o valor total por item, sendo considerado para efeito da fase de lances o valor unitário.**5.1.2.** marca;**5.1.3.** fabricante;

5.1.4. descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

(...)

Att,

Allyson Frank G. Costa
Pregoeiro/Agente de Contratação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420 / 2419



Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 - SRP - Esclarecimento

5 mensagens

Charles Silva <charles@sollysti.com.br>
Para: colicitacao@tjma.jus.br

13 de maio de 2024 às 15:44

Boa tarde!

Questionamento: A função "MUTE" inibirá alguns dos principais alertas sonoros, como de fim de autonomia e/ou sobrecarga na saída.

Ao ofertarmos um nobreak com botão liga/desliga temporizado para evitar ligamento/desligamento acidentais, com sinalização LED para modo bateria em uso e, LED e bipe sonoro para alertar fim de autonomia e/ou sobrecarga na saída, atendemos este requisito. Estamos certos em nosso entendimento?

Atenciosamente,
Charles Silva
(98) 999924830
(98) 992392400

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "TJ, Coordenadoria" <comanutencao@tjma.jus.br>

14 de maio de 2024 às 15:44

Prezados,

Segue pedido de **ESCLARECIMENTOS** referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 (AQUISIÇÃO DE NOBREAKS)**.

Para conhecimento e providências pertinentes .

Att,

Allyson Frank G. Costa
Pregoeiro/Agente de Contratação.

--
Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420 / 2419
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420 / 2419

Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>
Para: colicitacao@tjma.jus.br

15 de maio de 2024 às 09:20

Sua mensagem Para: Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 - SRP - Esclarecimento Enviada em: 14/05/2024, 15:44:37 BRT foi lida em 15/05/2024, 09:20:48 BRT

 **noname**
1K

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>

15 de maio de 2024 às
09:20

Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

Bom dia Prezado(a) Pregoeiro(a)

Informo que o questionamento da licitante, o entendimento está errado, a função mute, tem como objetivo silenciar / desabilitar os alertas sonoros, caso os mesmos estejam ativos, possibilitando a continuidade do uso do equipamento sem os alertas sonoros, até que a equipe técnica possa sanar a falha apresentada.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

15 de maio de 2024 às 09:50

Para: charles@sollysti.com.br

Prezados,

Segue **RESPOSTA** ao pedido de **ESCLARECIMENTO** referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 (AQUISIÇÃO DE NOBREAKS)**.

Att,

Allyson Frank G. Costa

Pregoeiro/Agente de Contratação.

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420 / 2419

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 90016/2023 OP-141428

6 mensagens

Michelly Rodrigues <michelly.comercial@coletek.com.br>
Para: "colicitacao@tjma.jus.br" <colicitacao@tjma.jus.br>

17 de maio de 2024 às 09:13

Ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

COLEÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.043.130/000198 vem tempestiva e muito respeitosamente, solicitar esclarecimento referente ao item 02 Nobreak de 3000va, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, vem expor e solicitar o que segue:

No termo de referência, é solicitado como referência de contratação a marca e modelo: SMS Power Vision NG 3000 VA- sendo solicitado possuir no máximo 2 (duas) bateria interna 12Vdc/17Ah; tal informação não fora localizada no site da empresa em questão: <https://www.sms.com.br/produtos/nobreaks/line-interactive/power-vision-ng-3000-va?aba=especificacoes>, é solicitado 2 baterias de 17 ah totalizando 34 ah, nesse caso entendemos que podemos ofertar Baterias internas: 4 (12V / 9Ah) totalizando 36 ah, ou seja, estaremos ofertando um tempo de autonomia maior que o solicitado, estamos certos em entender dessa forma?

Aguardos um retorno, agradeço.

Michelly Rodrigues
Licitações✉ michelly.comercial@coletek.com.br

☎ +55 (11) 2197-8400 | 2027

✉ michelly.comercial.coletek@outlook.com🌐 www.coletek.com.br |
www.c3technology.com.br**Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA** <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "TJ, Coordenadoria" <comanutencao@tjma.jus.br>

17 de maio de 2024 às 10:30

Prezados,

Segue pedido de **ESCLARECIMENTOS** referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº **90.016/2024 (AQUISIÇÃO DE NOBREAKS)**.

Para conhecimento e providências pertinentes .

Att,

Allyson Frank G. Costa
Pregoeiro/Agente de Contratação.

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420 / 2419

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420 / 2419

Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>
Para: colicitacao@tjma.jus.br

17 de maio de 2024 às 11:02

Sua mensagem Para: Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 90016/2023 OP-141428 Enviada em: 17/05/2024, 10:30:08 BRT foi lida em 17/05/2024, 11:02:56 BRT

 **noname**
1K

Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>

17 de maio de 2024 às 11:05

Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

Bom dia Prezado (a) Pregoeiro (a),

Quanto ao questionamento da empresa COLEÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.043.130/000198, informamos que o entendimento está errado, somente será aceito equipamentos que possuam no máximo 02 baterias de 12 V / 17AH;

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

17 de maio de 2024 às 11:18

Para: Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>

Ok, recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

17 de maio de 2024 às 11:21

Para: michelly.comercial@coletek.com.br

Prezados,

Segue **RESPOSTA** ao pedido de **ESCLARECIMENTO** referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 (AQUISIÇÃO DE NOBREAKS)**.

Att,

Allyson Frank G. Costa

Pregoeiro/Agente de Contratação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 - SRP

5 mensagens

Thiago Alfonso Duareski <thiago.duareski@grupomulti.com.br>
Para: colicitacao@tjma.jus.br

14 de maio de 2024 às 15:12

Prezados, solicitamos os esclarecimentos abaixo:

1 - Para o item 01 - Nobreak 700 VA, é solicitado: **“Deve possuir no máximo 1 (uma) bateria interna 12Vdc/7Ah;”** Levando em consideração que ao ofertarmos Nobreak com 2 baterias internas é considerado pelo mercado como uma oferta superior a Nobreaks com apenas 1 (uma) bateria interna. Entendemos que poderá ser ofertado Nobreak que possui 2 (duas) baterias internas, mantendo demais especificações solicitadas. Está correto nosso entendimento? Caso nosso entendimento não esteja correto, solicitamos justificar o porquê da não aceitação.

Obrigado pela atenção dispensada.

Thiago Duareski
GOVERNO

+55(11) 9.5586-9207 Mobile/Whats
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1811
Jd Paulistano - São Paulo - SP



Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "TJ, Coordenadoria" <comanutencao@tjma.jus.br>

14 de maio de 2024 às 15:45

Prezados,

Segue pedido de **ESCLARECIMENTOS** referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 (AQUISIÇÃO DE NOBREAKS).

Para conhecimento e providências pertinentes .

Att,

Allyson Frank G. Costa

Pregoeiro/Agente de Contratação.

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420 / 2419

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420 / 2419

Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>

15 de maio de 2024 às
09:25

Para: colicitacao@tjma.jus.br

Sua mensagem Para: Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 - SRP Enviada em: 14/05/2024, 15:45:11 BRT foi lida em 15/05/2024, 09:25:27 BRT

 **noname**
1K

Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>

15 de maio de 2024 às 09:25

Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

Bom dia Prezado(a) Pregoeiro (a)

Quanto ao questionamento citado, informamos que o entendimento da licitante está errado, é exigido no termo de referência que o equipamento possua somente 01 bateria de 12Vdc/7Ah.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

15 de maio de 2024 às 09:51

Para: thiago.duareski@grupomulti.com.br

Prezados,

Segue **RESPOSTA** ao pedido de **ESCLARECIMENTO** referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 90.016/2024 (AQUISIÇÃO DE NOBREAKS)**.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]